

**A.S.L. VC**Azienda Sanitaria Locale
di Vercelli

Corso M. Abbiate, 21 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 5931 fax +39 0161 210284

www.aslvc.piemonte.it

Posta certificata: aslvercelli@pec.aslvc.piemonte.it

P.I. / Cod. Fisc. 01811110020

AL SIG. SINDACO DEL COMUNE DI RASSA

e, p.c. EGATO 2 PIEMONTE

In data odierna il laboratorio ARPA di Novara ha comunicato **LA NON RISPONDENZA DEI SEGUENTI PARAMETRI INDICATORI** a quanto previsto dal D.L.vo 18/23 delle acque prelevate in data 03/11/2025 verb. n. 738 nei seguenti punti di prelievo:

1	RASSA: fontana pubblica			
Batteri coliformi a 37° C				
2				
UFC/100 ML				

Essendo tale valore di parametro riscontrato indicatore di una avvenuta alterazione delle caratteristiche di qualità dell'acqua erogata, pur senza essere considerato un potenziale rischio per la salute umana, tanto si segnala affinché vengano presi gli opportuni provvedimenti al fine di ripristinare la qualità dell'acqua.

Si chiede pertanto l'effettuazione di una valutazione complessiva del sistema (adeguatezza delle opere di presa, accumulo e distribuzione; pulizia delle vasche, funzionamento degli eventuali sistemi di trattamento presenti ecc) e si resta in attesa nel più breve tempo possibile e comunque **non oltre 10 giorni dal ricevimento della presente**, di dettagliata relazione tecnica contenente le informazioni di cui sopra, corredata dagli esiti analitici eseguiti in autocontrollo attestanti la risoluzione del problema.

Si allega copia degli esami di laboratorio.

Distinti saluti.

Il Dirigente Medico SIAN

Dr. ssa Maria Luisa Berti

(firmato digitalmente)

MLB/p.l.

STRUTTURA: S.S.D. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione. Responsabile:

Dr.ssa Maria Luisa Berti

Direttore del Dipartimento di Prevenzione: Dr.ssa Elena Pavoletti

Indirizzo: Largo Giusti 13 – 13100 VERCELLI

Tel. +39 0161 593026

E-mail: sian @aslvc.piemonte.it